



DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ EU DECLARATION OF CONFORMITY

NUOVA FIMA s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti strumenti
NUOVA FIMA s.r.l. declare on its sole responsibility that the following instruments

Pressostati - serie 3.4X Pressure Switches - 3.4X series

sono conformi ai requisiti delle Direttive e sono marcati CE

fulfill the requirements of the Directives and they are marked with the symbol CE

2014/68/UE (PED)⁽¹⁾

2014/34/UE (ATEX)⁽²⁾

2011/65/UE (RoHS)

(1) Gli strumenti con campo di regolazione $>0,5$ bar e/o con sovrappressione applicabile $PS \leq 200$ bar sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva, in accordo con l'articolo 4, par.3 della Direttiva.

Gli strumenti con sovrappressione applicabile $PS > 200$ bar sono classificati in CATEGORIA I e sottoposti a valutazione della conformità secondo il Modulo A – Controllo di fabbricazione interno.

Instruments with adjustable range $>0,5$ bar and/or allowable overpressure value $PS \leq 200$ bar are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice, according to article 4, par. 3 of the Directive.

Instruments with allowable overpressure value $PS > 200$ bar are classified in CATEGORY I and subjected to the conformity assessment procedure according to Module A - Internal production control.

(2) Gli strumenti sono marcati - *Instruments are marked as follows:*



II 2G Ex db IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

e sono conformi alle norme – *and they comply with standards*

EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-1:2014

EN 60079-31:2014

EN 60529:1997 + A1:2000 + A2:2014

EN 60947-1:2007/A1:2011/A2:2014

EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05

Hanno la certificazione di tipo **0425 ATEX 2634-01** relativa al Fascicolo Tecnico TF 2 rev.2, e la sorveglianza sulla produzione ha la certificazione N° 1591 rilasciate dall'Organismo Notificato ICIM S.p.A. N° 0425.

*Instruments are certified with certification type **0425 ATEX 2634-01** related to the Technical File TF 2 rev.2, and the surveillance of production is certified with certification N° 1591 issued by the Notified Body ICIM S.p.A. N° 0425.*

Il controllo interno degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001 operante in azienda e certificato da ICIM SpA.

The control of the instruments internal manufacturing is guaranteed by the Quality System according to ISO 9001 of the factory, certified by ICIM SpA.

Invorio 10-03-2023

Responsabile ATEX + DG

Federico Zaveri

*Il presente documento è sottoposto a gestione controllata e non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA s.r.l.
This document is issued as controlled copy and it cannot be reproduced without NUOVA FIMA authorization.*

Data 10-03-2023

rev.11