



**Certificato UE della conformità al tipo basata sulla
garanzia della qualità del processo di produzione**
***EU Certificate of conformity to type based on
quality assurance of the production process***

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 ATEX 001591-01**
Certificate N.

In conformità all'Allegato IV della Direttiva 2014/34/UE (Modulo D)
In accordance with the Annex IV of the Directive 2014/34/EU (Module D)

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

ICIM S.p.A. - Identification Number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE / MANUFACTURER DETAILS

NUOVA FIMA S.r.l.
Via Cesare Battisti, 59/61 - 28045 Inverio (NO)

DATI PRODOTTO / PRODUCT DETAILS

PRODOTTO / PRODUCT	Pressostati, trasmettitori di pressione
MODELLO / MODEL	serie 3.4 x/yz, serie SX
CERTIFICATO DI ESAME UE DI TIPO/EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE	0425 ATEX 2634, 0425 ATEX 2635
RAPPORTO DI VISITA / VISIT REPORT	ATEX/RVS/647797/19 del 18/09/19

La verifica del sistema di garanzia della qualità del processo di produzione è stata eseguita sul fabbricante, sulla documentazione relativa al sistema qualità (f) e sul Fascicolo Tecnico (identificazione Fascicolo tecnico TF 2 rev.1 del 14/05/2014 e Fascicolo tecnico TF 4 rev.2 del 05/05/2014 relativa al certificato UE del tipo (n. 0425 ATEX 2634, 0425 ATEX 2635)
Verification of the quality assurance of the production process was carried out on the manufacturer, on the quality system documents (identification ATEX/RVS/647797/19 del 18/09/19 issued 18.09.19) and Technical File (identification Fascicolo tecnico TF 2 rev 1 issued 14/05/2014 and Fascicolo tecnico TF 4 rev 2 issued 05/05/2014) related to the EU-type examination certificate (n. 0425 ATEX 2634, 0425 ATEX 2635)

NOTE / NOTES

//

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

19/12/2007

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

18/12/2019

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

17/12/2022



**Certificato UE della conformità al tipo basata sulla
garanzia della qualità del processo di produzione**
***EU Certificate of conformity to type based on
quality assurance of the production process***

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 ATEX 001591-01**
Certificate N.

Rimane responsabilità del fabbricante dimostrare conformità ad altre Direttive applicabili al prodotto oggetto di questo certificato / It remains the responsibility of the manufacturer to demonstrate conformity with other Directives applicable to the product described in this certificate.

Questo attestato è valido solo se gli esemplari sono identici ai modelli sopra indicati. Eventuali modifiche tecniche devono essere dichiarate ad ICIM che comunicherà come procedere / This certificate is valid only for the models above specified. Any technical change must be declared to ICIM S.p.A. that will give information how to proceed.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

DETTAGLIO MODELLI		
Denominazione Prodotto		CERTIFICATO CE DI TIPO ICIM N° DI NOTIFICA 0425
Pressostati serie 3.4 x/yz II 2GD Ex db IIC T6 Ex tb IIIC T85°C		0425 ATEX 2634 del 25/09/2014
Trasmettitori di pressione serie SX		0425 ATEX 2635 del 25/09/2014
II 1GD Ex ia IIC	T6 Ex ia IIIC T85°C	
	T5 Ex ia IIIC T100°C	
	T4 Ex ia IIIC T135°C	
II 1/2GD Ex ia IIC	T6 Ex ia IIIC T85°C	
	T5 Ex ia IIIC T100°C	
	T4 Ex ia IIIC T135°C	

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
19/12/2007

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
18/12/2019

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
17/12/2022